

Паспорт на газовый шланг GASFIX

Газовый шланг поливинилхлоридный армированный полиэфирной нитью применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилена, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Сертификат соответствия № РОСС CN НА33.Н00462.

Технические характеристики.

Шланг изготавливается из двух слоев поливинилхлорида (внешний слой желтого цвета, внутренний - черного) с армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из хромированной стали. Диапазон рабочих температур: от - 20 до 100 °С, рабочее давление 0,63 МПа.

Указание по монтажу и эксплуатации.

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера ее лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину на меньшую его 8-ми наружных диаметров.
4. Растяжение шланга в продольном и радиальном направлении не допускается.
5. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами: газовым анализатором или обмыливанием.

6. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск сервисной организации по газу, при плановых проверках газовой системы.

7. Изготовитель гарантирует качество и соответствие техническим условиям при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации шланга.

Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Внимание потребителей! Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга - гарантия вашей безопасности.

Срок службы шланга 12 лет со дня ввода в эксплуатацию.

По истечению срока службы, шланг следует заменить на новый.

Комплектность поставки.

1. Шланг газовый - 1 шт.
2. Прокладка - 2 шт.
3. Паспорт на изделие - 1 шт.

Сведения о монтаже шланга.

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Данные сервисного предприятия:

Данные исполнителя:

Дата ввода в эксплуатацию:

Срок замены шланга:

С инструкцией по эксплуатации и монтажу газового шланга ознакомлен.
Подпись:

месяц, год изготовления (см.упаковку)